



# COMUNE DI RIETI

SETTORE: V - LL.PP. - SERVIZIO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI

**OGGETTO: Scuola elementare “P. Cislaghi” di Quattrostrate – palestra.**

**Il sottoscritto Geom. Fabio Santoprete, Istruttore Direttivo del V Settore LL.PP.**

Considerato che dal sopralluogo svolto in data 3.11.2016 congiuntamente con i tecnici della R.L. Area Genio Civile di Rieti, presso la scuola elementare “P. Cislaghi” di Quattrostrate, si sono riscontrati, nel corpo palestra, delle lesioni e dei distacchi delle tamponature dalle strutture portanti;

Vista la relativa scheda AeDES rilasciata dai suddetti tecnici che riporta l’esito di agibilità “B” (edificio agibile con provvedimenti);

Visto il verbale di somma urgenza del 4.11.2016;

Considerato che le opere di pronto intervento sono state ultimate,

**dichiara**

che i lavori di ripristino degli attacchi delle tamponature alle strutture portanti e la risarcitura delle lesioni presso la palestra della scuola elementare “P. Cislaghi” di Quattrostrate, sono stati eseguiti a regola d’arte e pertanto la palestra stessa è di nuovo fruibile.

Rieti li 16.01.2017

L’Istruttore Direttivo  
Geom. Fabio Santoprete

