



COMUNE DI RIETI

SETTORE: V - LL.PP. - SERVIZIO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI

COMUNE DI RIETI

12 GEN 2017

PROTOCOLLO GENERALE

N° 2039

Oggetto: Edificio scolastico "G. Marconi". Lavori di somma urgenza.

Il sottoscritto Ing. Stefano Scanzani Funzionario tecnico del Comune di Rieti

A seguito degli eventi sismici del 30.10.2016, si sono svolti dei sopralluoghi congiunti con i tecnici della Regione Lazio Area Genio Civile presso l'edificio scolastico "G. Marconi" riscontrando fessurazioni diffuse sulle tamponature e tramezzature interne nei vari ambienti scolastici.

I suddetti tecnici hanno redatto la scheda AeDES con esito di agibilità "C" (parzialmente agibile) per quanto riguarda l'edificio e esito agibilità "E" (inagibile) per la palestra e locali sottostanti.


Visto il verbale di somma urgenza del 31.10.2016.

Considerato che le opere di pronto intervento sono state ultimate,

DICHIARA

Che i lavori di pronto intervento presso l'edificio scolastico "G. Marconi", sono stati eseguiti a regola d'arte e pertanto l'edificio scolastico è di nuovo fruibile, tranne:

- 1) Palestra e sottostante refettorio, come da scheda AeDES.
- 2) Disimpegni di accesso, come evidenziato nella allegata planimetria.



Il Funzionario
Dott. Ing. Stefano Scanzani