



COMUNE DI RIETI

SETTORE: V - LL.PP. - SERVIZIO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI

OGGETTO: Scuola dell'Infanzia "Don Bosco" via Amelotti Villa Reatina.

Il sottoscritto Geom. Fabio Santoprete, Istruttore Direttivo del V Settore LL.PP.

Considerato che dal sopralluogo svolto in data 5.11.2016 congiuntamente con i tecnici della R.L. Area Genio Civile di Rieti, presso la scuola dell'infanzia di Villa Reatina, si sono riscontrate delle fessurazioni diffuse sulle tamponature e tramezzature interne con distacchi dalle strutture portanti nei vari ambienti scolastici;

Vista la relativa scheda AeDES rilasciata dai suddetti tecnici che riporta l'esito di agibilità "B" (edificio agibile con provvedimenti);

Visto il verbale di somma urgenza del 5.11.2016;

Considerato che le opere di pronto intervento sono state ultimate,

dichiara

che i lavori di risarcitura delle tamponature e tramezzature interne presso la scuola dell'Infanzia di Villa Reatina, sono stati eseguiti a regola d'arte e pertanto l'edificio scolastico è di nuovo fruibile.

Rieti li 9.11.2016

L'Istruttore Direttivo
Geom. Fabio Santoprete

